



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ
(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@vandex.ru

Предписание № 82/1/59
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)
детский сад № 4 «Забава» г. Моздока Республики Северная Осетия-Алаания
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра Моздокского района по пожарному надзору № 82 от «27» мая 2019 года,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с «03» июня 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и «10» июня 2019 г.
с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. проведена проверка
старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району лейтенантом внутренней служ-
бы Жуковой Натальей Сергеевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
учреждения детского сада № 4 г. Моздока РСО-Алаания, расположенного по адресу:
РСО-Алаания, г. Моздок, ул. Вокзальная, 46

совместно с заведующей МБДОУ № 4 г. Моздока Критаровой Викторией Леонидовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-
ности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасно- сти с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пунк- та) и наименование нормативно- го правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза- тельных требова- ния пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить систему автоматического об- наружения первоначальных факторов по- жара в зданиях и сооружениях.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 110-03	15.05.2020г.	
2.	Установить в зданиях систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожа- ре.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 104-03	15.05.2020г.	
3.	Не допускать отделку полов на путях эва- куации материалами с неизвестными пока-	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46	15.05.2020г.	

	зателами пожарной опасности	ФЗ № 184; п. 6.25* СНиП 21-01-97*		
4.	Не допускать установку газового оборудования в помещении кухни.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184 п. 3.55* СНиП 2.08.02-89*	15.05.2020г.	
5.	При высоте лестниц более 45 см везде предусмотреть ограждения с перилами	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ. № 123; ст.46 ФЗ№ 184; п.6.28* СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
6.	Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, обеспечить самостоятельными эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.11 СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
7.	Заполнение проемов в противопожарных преградах выполнить с нормируемым пределом огнестойкости (двери, выходящие на лестничную клетку)	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.5.14* СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
8.	Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.12* СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
9.	В группах эвакуационные выходы расположить рассредоточено.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 6.15* СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
10.	Выполнить мероприятия по предотвращению распространения пожара, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 7.1 СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
11.	Двери в кладовые для хранения горючих материалов выполнить противопожарными	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	15.05.2020г.	
12.	Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 - ТО - 416 от 30.05.2019 г. указать достоверными и в полном объеме.	п. 4 ст. 64 ФЗ № 123	15.05.2020г.	
13.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР РФ № 390	15.05.2020г.	
14.	На объекте не допускать снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п. 23 «д» ППР РФ № 390	15.05.2020г.	

15.	Объект обеспечить в полном объеме противопожарным водоснабжением, обеспечивающим требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 2.11 СНиП 2.04.02-84*	15.05.2020г.	
16.	Руководителю организации не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренных конструкцией светильника.	п. 42 «в» ППР РФ № 390	15.05.2020г.	
17.	Направление движения к пожарным гидрантам обозначить указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР РФ № 390	15.05.2020г.	
18.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации надежно прикрепить к полу.	п. 39 ППР РФ № 390	15.05.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району

лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«10» 06 2019 г.


М.И.П.*

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

«10» 06 2019 г.

заведующая Критарова В.Л.
(должность, фамилия, инициалы)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 «Забава»
города Моздока Республики Северная Осетия - Алания**

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, 46
исх. № 67 от 02.07. 2019 г.

тел: 8-867-36-4-22-21

Заместителю главного государственного
инспектора Моздокского района
по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы
Панасенко Виталию Владимировичу
заведующей МБДОУ № 4 «Забава»
В.Л. Критаровой

Рассмотрев Предписание № 82/1/59 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отделении МБДОУ детского сада № 4 «Забава» по результатам проверки направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушениях:

1. Установка системы автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях планируется при выделении дополнительных финансовых средств.
2. Установка в зданиях системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре планируется при выделении дополнительных финансовых средств.
3. При выделении дополнительных финансовых средств будет заменена отделка полов на путях эвакуации.
4. Газовое оборудование в помещении кухни планируется заменить при выделении дополнительных финансовых средств.
5. При выделении дополнительных финансовых средств будет произведен монтаж ограждений с перилами на лестницах выше 45 см.
6. В помещениях отсутствуют вторые эвакуационные выходы с момента ввода здания в эксплуатацию. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, планируется обеспечить самостоятельными эвакуационными выходами при наличии дополнительных финансовых средств.
7. Двери, выходящие на лестничную клетку (проемы в противопожарных преградах) планируется выполнить с нормируемым пределом огнестойкости при выделении дополнительных финансовых средств.
8. В помещениях класса Ф 1.1 отсутствуют вторые эвакуационные выходы с момента ввода здания в эксплуатацию. Эвакуационные выходы планируется обеспечить при выделении дополнительных финансовых средств.
9. Эвакуационные выходы в группах расположить рассредоточено при выделении дополнительных финансовых средств.
10. Выполнить мероприятия по предотвращению распространения пожара, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. Данный вид нарушения будет устранен при наличии дополнительных финансовых средств.

11. Двери в кладовые для хранения горючих материалов планируется выполнить противопожарными при выделении дополнительных финансовых средств.
12. Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 — ТО — 416 от 30.05.2019 г. представлены в полном объеме.
13. Обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зогы в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
14. Не допускать снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Данный вид нарушения будет устранен при наличии дополнительных финансовых средств.
15. Планируется обеспечить объект в полном объеме противопожарным водоснабжением, обеспечивающим требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения, при наличии дополнительных финансовых средств.
16. Заменены светильники со снятым колпаком на светильники, соответствующие требованиям пожарной безопасности.
17. Направление движения к пожарным гидрантам обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их расположения.
18. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации прикреплены к полу.

Заведующая МБДОУ



В.Л.Критарова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Критарова Виктория Леонидовна

Действителен с 16.12.2021 по 16.12.2022