



15210061000200898545 от 29.09.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры\*



## МЧС РОССИИ

### УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

#### Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail:

ond.mozdok@yandex.ru

### Предписание № 101/3

#### об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 4 «Забава» г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 101 от 29.09.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с « 11 » октября 2021 г., 14 час. 00 мин. по «11 » октября 2021 г., 16 час. 00 мин. и с « 15 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин. по «15 » октября 2021 г., 13 час. 00 мин. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району РСО-Алания старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 4 «Забава» г. Моздока Республики Северная Осетия - Алания, индивидуальный номер налогоплательщика 1510011058 юридический адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Вокзальная, 46

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ № 4 Критарова Виктория Леонидовна

В соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
			я нарушена обязатель	нени



		которого(-ых) нарушены	ных требований пожарной безопасности	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	30.09.2022	
2.	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	30.09.2022	
3.	Не допускать установку газового оборудования на кухне детского сада.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 3.55* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	30.09.2022	
4.	Не допускать отделку стен и полов на путях эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.09.2022	

		безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
5.	Не допускать эксплуатацию не защищенных металлических косоуров на лестничных маршах.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.8.9 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	30.09. 2022	
6.	Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.09. 2022	
7.	Не допускать ширину эвакуационных выходов менее 1,2 метра.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.09. 2022	
8.	В полу на путях эвакуации не допускать перепад высот менее 45 см.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от	30.09. 2022	



		27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
9.	На остекленной двери предусмотреть защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.136 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	30.09.2022	
10.	Дверь на путях эвакуации выполнить открывающейся не по направлению выхода из здания.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.09.2022	
11.	Двери электрощитовой, а также кладовой для хранения белья и гладильной выполнить противопожарными	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	30.09.2022	
12.	Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 - ТО - 395 от 14.05.2018 указать достоверными и в полном объеме.	п. 4 ст. 64 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.09.2022	
13.	Привести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначе-	Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12	30.09.2022	



	ния с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.			
14.	На объекте с массовым пребыванием людей обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.09.2022	
15.	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	п. 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.09.2022	
16.	Не допускать хранение продукции, оборудования и других предметов в помещении электрощитовой.	35 «е» Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания  
старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



М.Л.П.

«15» октября 2021 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

заведующая Критарова В.Л.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«15» октября 2021 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 4 «Забава»  
города Моздока Республики Северная Осетия - Алания**

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, 46  
исх. № 145 от 17.11.2021 г.

тел: 8-867-36-4-22-21

Заместителю главного государственного  
инспектора Моздокского района  
по пожарному надзору  
подполковнику внутренней службы  
**Панасенко Виталию Владимировичу**  
заведующей МБДОУ № 4 «Забава»  
В.Л. Критаровой

Рассмотрев Предписание № 101/3 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ детский сад № 4 «Забава» по результатам проверки направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушениях:

1. Установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара (автоматическая противопожарная система (АПС «Рубеж-2ОП). Нет акта ввода в эксплуатацию.
2. Установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС «Рубеж-2ОП). Нет акта ввода в эксплуатацию.
3. Дверь на путях эвакуации заменена на открывающуюся по направлению выхода из здания.
4. Декларация пожарной безопасности № 90 230 501-ТО-490 обновлена и зарегистрирована 17.11.2021 г. ОНД по Моздокскому району.

Оставшиеся пункты предложенных мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности требуют наличие финансовых средств. Планируется их устранение при наличии финансирования.

Заведующая МБДОУ



В.Л.Критарова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Критарова Виктория Леонидовна

Действителен с 16.12.2021 по 16.12.2022