



15210061000200898545 от 29.09.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail:
ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 102/3

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 4 «Забава» г. Моздока Республики Северная Осетия-Алаания

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алаания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 102 от 29.09.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с « 11 » октября 2021 г., 14 час. 00 мин. по « 11 » октября 2021 г., 16 час. 00 мин. и с « 18 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин. по « 18 » октября 2021 г., 13 час. 00 мин. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району РСО-Алаания старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 4 «Забава» г. Моздока Республики Северная Осетия - Алаания, индивидуальный номер налогоплательщика 1510011058 юридический адрес: РСО-Алаания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Вокзальная, 46, место нахождения объекта: РСО-Алаания г. Моздок мкр. Моздок – 1 дом 4

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ № 4 Критарова Виктория Леонидовна

В соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
			я нарушены	я

		безопасности, требования которого(-ых) нарушены	обязательных требований пожарной безопасности	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	30.09.2022	
2.	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	30.09.2022	
3.	Не допускать отделку стен и полов на путях эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.09.2022	
4.	При высоте лестниц более 45 см предусмотреть ограждения с перилами	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Техни-	30.09.2022	

		ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
5.	Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, обеспечить самостоятельными эвакуационными выходами	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.09.2022	
6.	Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.09.2022	
7.	не допускать ширину эвакуационных выходов менее 1,2 метра	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.09.2022	
8.	В группах эвакуационные выходы расположить рассредоточено.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-	30.09.2022	

14.	Двери в кладовые для хранения белья выполнены противопожарными предел огнестойкости дверей не менее 0.6 ч сертификатом не подтвержден	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	30.09.2022	
15.	Привести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. (расчеты не предоставлены)	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» октября 2021 г.



(подпись)



М.Л.П.

заведующая Критарова В.Л.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«18» октября 2021 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 «Забава»
города Моздока Республики Северная Осетия - Алания**

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, 46
исх. № 146 от 17.11.2021 г.

тел: 8-867-36-4-22-21

Заместителю главного государственного
инспектора Моздокского района
по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы
Панасенко Виталию Владимировичу
заведующей МБДОУ № 4 «Забава»
В.Л. Критаровой

Рассмотрев Предписание № 102/3 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отделении МБДОУ детского сада № 4 «Забава» по результатам проверки направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушениях:

Декларация пожарной безопасности № 90 230 501-ТО-491 обновлена и зарегистрирована 17.11.2021 г. ОНД по Моздокскому району.

Оставшиеся пункты предложенных мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности требуют наличие финансовых средств. Планируется их устранение при наличии финансирования.

Заведующая МБДОУ

В.Л.Критарова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Критарова Виктория Леонидовна

Действителен с 16.12.2021 по 16.12.2022